



Rapporto di prova n°: **09LA07084 del 01/09/2009**

Committente
Provincia di Savona
Via Sormano N° 12
17100 Savona SV

Dati del campione

Data arrivo: **29/07/2009**
Data inizio prove: **30/07/2009**
Data fine prove: **07/08/2009**
Descrizione: **Acqua di fiume - Torrente Arrestra**
Matrice: **acque superficiali**

Dati di campionamento

Data: **29/07/2009**
Effettuato da: **personale tecnico C.P.G.** Verbale di campionamento: **09LA07084**
Presso: **Varazze**

Prova Metodo	Unità di misura	Risultato
conducibilità MPI 121 rev 5 2006	µS/cm	256
fosfati APAT CNR IRSA 4110 A1 Man 29 2003	mg PO4/l	< 0,02
* I.B.E.		vedi allegato
ione nitrato UNI EN ISO 10304-1:1997	mg/l	5,2
* ossigeno disciolto MPI 121 rev 5 2006	% di saturazione	86
pH MPI 121 rev 5 2006	unità pH	7,75
temperatura MPI 121 rev 5 2006	°C	21,7

(*) Le prove contrassegnate dall'asterisco non sono accreditate dal SINAL.

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta da CPG Ceccarelli snc.*

Responsabile del Laboratorio

dott.ssa Tiziana Giusto





Allegato al rapporto di prova n. 09LA07084

		Pres	Abb
GASTEROPODI (famiglia)	Ancylidae	9	A
TRICLADI (genere)	<i>Dugesia</i>	4	
Totale U.S.	20		
Valore di I.B.E.	9 - 10		
Classe di Qualità	II - I		

1-8: numero di esemplari rinvenuto
9: rinvenuto nove o più esemplari

#:U.S. da considerare dirt
P: sicuramente presente
A: abbondante
D: dominante

Dott.ssa Tiziana Giusto

